



WEJŚCIE  
DLA ZWIEDZAJĄCYCH



WEJŚCIE  
DO PIWNICY



WEJŚCIE  
DLA PRACOWNIKÓW

OPRAWY OŚWIETLENIOWE:

- 0.1 DL185 LED-840 24W 1550lm IP44  
0.2 OLLAE N LED-830 20W 1990lm IP44  
0.3 REGATO KINKIET LED-830 17W 840lm IP44  
0.4 DL125 LED-830 13W 890lm IP44  
0.5 FL333 LED-840 25W 2460lm IP44 nastropowa  
0.6 WL260 LED-840 26W 2020lm IP20  
0.7 WL400 LED-840 38W 3860lm IP20  
0.8 TERRA PC LED-830 60W 7980lm IP66  
0.9 TERRA PC LED-830 31W 4040lm IP66  
0.10 SL740 LED-840 63W 7420lm IP20  
0.11 SL787 LED-840 68W D/I 5880lm IP20  
0.12 SL624 LED-840 44W 4520lm IP20  
0.13 FL600 LED-840 40W 4000lm DALI IP20 klosz mikropryzmatyczny  
0.14 SL764 LED-840 28W 3390lm AS IP20  
0.15 SL787 LED-840 48W 3800lm IP20  
0.16 QUASAR 2 LED 12,5W 4000K IP65 nascienna  
AW-RE1 LOVATO 2 NC LED 1W 1h SE  
AW-RE2 LOVATO 2 NO LED 1W 1h SE  
AW-RE3 LOVATO 2 PO LED 1W 1h SE  
AW-RES LOVATO 2 PU LED 3W 1h SE  
AW-REG LOVATO 2 NU LED 3W 1h SE  
AW-XS OUTDOOR LED 3W 1h SE AT IP66 nascienna z grzałką  
EXIT INFINITY II AC LED 1W 1h SE AT IP44  
CIRCLE POINT DO STEROWANIA OPRAWAMI (DALI) - 2 GRUPY, 3 SCENY, ŚCIEMIANIE - SALA KONFERENCYJNA

WEJŚCIE  
DO SALI KONFERENCYJNEJ

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:  
- podstawowa - izolacja części czynnych  
- przy uszkodzeniu - samoczynne wyłączenie zasilania  
- uzupełniająca - wyłączniki różnicowoprądowe

BILANS POWIERZCHNI PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA							
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW.[m²]	NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW.[m²]
0.1	HALL WEJŚCIOWY	PLYTKI GRESOWE	30,58	0.23	UMYWALNIA DAMSKIE	PLYTKI GRESOWE	2,31
0.2	SKLEP	PLYTKI GRESOWE	15,05	0.24	POM. GOSPODARCZE	PLYTKI GRESOWE	2,42
0.3	DZIAŁ TECHNICZNY	WYKŁADZINA PCV	23,27	0.25	KOTŁOWNIA	PLYTKI GRESOWE	9,63
0.4	WC	PLYTKI GRESOWE	3,65	0.26	MAGAZYN BRONI	PLYTKI GRESOWE	5,57
0.5	WC	PLYTKI GRESOWE	3,64	0.27	BIURO	WYKŁADZINA PCV	9,66
0.6	DZIAŁ POZ. EKSPONATÓW	WYKŁADZINA PCV	30,46	0.28	BIURO	WYKŁADZINA PCV	9,66
0.7	KOMUNIKACJA	PLYTKI GRESOWE	19,03	0.29	BIURO	WYKŁADZINA PCV	9,86
0.8	SERWEROWNIA	PLYTKI GRESOWE	10,91	0.30	POM. SOCJALNE	WYKŁADZINA PCV	14,13
0.9	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	PLYTKI GRESOWE	9,63	0.31	POM. WOLONTARIUSZY	WYKŁADZINA PCV	15,47
0.10	KASA I INFORMACJA	PLYTKI GRESOWE	15,65	0.32	POM. OCHRONY	WYKŁADZINA PCV	14,99
0.11	KAWIARNIA	PLYTKI GRESOWE	63,54	0.33	PRZEDSIONEK	PLYTKI GRESOWE	3,52
0.12	UMYWALNIA	PLYTKI GRESOWE	1,63	0.34	KUSTOSZ	WYKŁADZINA PCV	30,93
0.13	WC MĘSKIE	PLYTKI GRESOWE	1,56	0.35	SEKRETARIAT	WYKŁADZINA PCV	15,21
0.14	WC NIEPEŁNOSPRAWNI	PLYTKI GRESOWE	4,39	0.36	SALA KONFERENCYJNA	WYKŁADZINA PCV	199,0
0.15	POM. SOCJALNE	PLYTKI GRESOWE	3,92	0.37	UMYWALNIA NIEPEŁNOSPRAWNI	PLYTKI GRESOWE	3,29
0.16	WC	PLYTKI GRESOWE	1,60	0.38	WC NIEPEŁNOSPRAWNI	PLYTKI GRESOWE	3,53
0.17	UMYWALNIA	PLYTKI GRESOWE	1,83	0.39	WC MĘSKIE	PLYTKI GRESOWE	1,38
0.18	KOMUNIKACJA	PLYTKI GRESOWE	40,57	0.40	WC MĘSKIE	PLYTKI GRESOWE	1,38
0.19	WC MĘSKIE	PLYTKI GRESOWE	1,72	0.41	UMYWALNIA	PLYTKI GRESOWE	4,55
0.20	UMYWALNIA	PLYTKI GRESOWE	6,57	0.42	HALL WEJŚCIOWY	PLYTKI GRESOWE	17,53
0.21	WC MĘSKIE	PLYTKI GRESOWE	1,75	0.43	SZATNIA	PLYTKI GRESOWE	14,0
0.22	WC DAMSKIE	PLYTKI GRESOWE	2,61				
					RAZEM		682,98

A.N.I. SP. Z O.O. 60-303 Poznań, ul. Olszyna 9/6, 601 862 875			BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
TEMAT OPRACOWANIA: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków byłej jednostki wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.			FAZA: PROJEKT BUDOWLANY		
LOKALIZACJA: POZNAŃ, UL. 5 Stycznia i Lotnicza działka nr ewid. 163/5, 163/6, obręb Ławica II, ark. 01			Projektant: inż. Jan Warzecha nr upr. 220/79/Pw		
INWESTOR: MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA			Sprawdzający: inż. Leszek Warzecha nr upr. 404/87/Pw		
TEMAT RYSUNKU: PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH BUDYNEK NR 1-RZUT PARTERU			DATA: 11.2016	SKALA: 1:100	NR RYS.: E-04