


Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP65
Stopień ochrony: IK09
Prąd znamionowy: 63 A
Typ: Natynkowa
Ilość modułów: 12
Szerokość: 320 mm
Wysokość: 250 mm
Głębokość: 155 mm

Nr				01	02	03
Pi [kW]	2,4	OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ TYP 2	-	0,1	0,1	2,2
TYP KABLA	YDYzo 3x6mm²		-	YDYzo3x1,5mm²	YDYzo3x1,5mm²	YDYzo3x2,5mm²
NAZWA ODBIORU	ZASILANIE Z RG4 (zewnątrznej)		LAMPKI KONTROLNE	ORION 3 POM. 0.6	ORION 4 POM. 0.6	SZAFKA PPD2 POM. 0.6

Lp.	Typ/Opis	Ilość
1.	E201/32A rd, rozłącznik instalacyjny	1
2.	DG M TN 275 , ogranicznik przepięć typ 2	1
3.	E219-1D lampka LED zielona 230 VAC	1
4.	S201 – B6 wyłącznik nadmiarowo-prądowy	3
5.	S201 – C16 wyłącznik nadmiarowo-prądowy	1
6.	szafka rozdzielcza naścienna, drzwi pełne zamykane na klucz, IP44	1

- Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
- podstawowa – izolacja części czynnych
 - przy uszkodzeniu – samoczynne wyłączenie zasilania
 - uzupełniająca – wyłączniki różnicowoprądowe

A.N.I. SP. Z O.O. 60-303 Poznań, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875		BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
		FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY		
TEMAT OPRACOWANIA:	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków byłej jednostki wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.	<div>Projektant: inż. Jan Warzecha nr upr. 220/79/Pw</div> <div>Sprawdzający: inż. Leszek Warzecha nr upr. 404/87/Pw</div> 		
LOKALIZACJA:	POZNAŃ, UL. 5 Stycznia i Lotnicza działka nr ewid. 163/5, 163/6, obręb Ławica II, ark. 01			
INWESTOR:	MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA			
TEMAT RYSUNKU:	ROZDZIELNICA RC3 BUDYNEK NR 3	DATA: 02.2017	SKALA: 1:10	NR RYS.: EB3-06