

Układ sieci TN–C–S

Rozdział przewodu PEN na PE i N projektuje się w złączu kablowym ZK1–1Pp

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
- podstawowa – izolacja części czynnych
- przy uszkodzeniu – samoczynne wyłączenie zasilania
- uzupełniająca – wyłączniki różnicowoprądowe

A.N.I. SP. Z O.O. 60-303 Poznań, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875		BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
		FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT OPRACOWANIA:	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków byłej jednostki wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.	Projektant: inż. Jan Warzecha nr upr. 220/79/Pw Sprawdzajacy: inż. Leszek Warzecha nr upr. 404/87/Pw
LOKALIZACJA:	POZNAŃ, UL. 5 Stycznia i Lotnicza działka nr ewid. 163/5, 163/6, obręb Ławica II, ark. 01	
INWESTOR:	MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA	
TEMAT RYSUNKU:	SCHEMAT ZASILANIA I ROZDZIAŁU MOCY	DATA: 02.2017 / SKALA: / NR RYS.: E-01