


Klasa izolacji: II  
Stopień ochrony: IP65  
Stopień ochrony: IK09  
Prąd znamionowy: 63 A  
Typ: Natynkowa  
Ilość modułów: 12  
Szerokość: 320 mm  
Wysokość: 250 mm  
Głębokość: 155 mm

Nr		01	02	03	04
Pi [kW]	0,2	0,05	0,05	0,05	0,05
TYP KABLA	YDYzo 3x2,5mm²	YKYzo3x1,5mm²	YKYzo3x1,5mm²	YKYzo3x1,5mm²	YDYzo3x1,5mm²
NAZWA ODBIORU	ZASILANIE Z UPS W PPD4	CCTV1 SŁUP PRZY WJEŹDZIE GŁÓWNYM 1	CCTV2 SŁUP PRZY WJEŹDZIE GŁÓWNYM 2	CCTV3 SŁUP PRZY WJEŹDZIE TECHNICZNYM	CCTV12 POM. 0.9

Lp.	Typ/Opis	Ilość
1.	E201/25A rd, rozłącznik instalacyjny	1
2.	S201 – B6 wyłącznik nadmiarowo-prądowy	4
3.	szafka rozdzielcza naścienna, drzwi pełne zamykane na klucz, IP44	1

- Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
- podstawowa – izolacja części czynnych
  - przy uszkodzeniu – samoczynne wyłączenie zasilania

<b>A.N.I. SP. Z O.O.</b>		BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
60-303 Poznań, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875		FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY		
TEMAT OPRACOWANIA:	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków byłej jednostki wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.	<div>Projektant: inż. Jan Warzecha nr upr. 220/79/Pw</div> <div>Sprawdzający: inż. Leszek Warzecha nr upr. 404/87/Pw</div> 		
LOKALIZACJA:	POZNAŃ, UL. 5 Stycznia i Lotnicza działka nr ewid. 163/5, 163/6, obręb Ławica II, ark. 01			
INWESTOR:	MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA			
TEMAT RYSUNKU:	ROZDZIELNICA RU5 BUDYNEK NR 5	DATA: 02.2017	SKALA: 1:10	NR RYS.: EB5-07