

OZNACZENIA:

x2 Gniazdo wtykowe 2P+Z 10/16A 230V n/t IP44 – dwa z zestawie

Wypust 3-fazowy

CC Lokalna szyna wyrównawcza

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
- podstawowa – izolacja części czynnych
- przy uszkodzeniu – samoczynne wyłączenie zasilania
- uzupełniająca – wyłączniki różnicowoprądowe

A.N.I. SP. Z O.O. 60-303 Poznań, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875	BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT OPRACOWANIA: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków byłej jednostki wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.	Projektant: inż. Jan Warzecha nr upr. 220/79/Pw Sprawdzajacy: inż. Leszek Warzecha nr upr. 404/87/Pw
LOKALIZACJA: POZNAŃ, UL. 5 Stycznia i Lotnicza działka nr ewid. 163/5, 163/6, obręb Ławica II, ark. 01	
INWESTOR: MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA	
TEMAT RYSUNKU: PLAN INSTALACJI SIŁY I GNIAZD WTYKOWYCH BUDYNEK NR 1-RZUT PIWNICY	DATA: 02.2017 / SKALA: 1:50 / NR RYS.: EB1-13