



Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP65
Stopień ochrony: IK09
Prąd znamionowy: 63 A
Typ: Natynkowa
Ilość modułów: 36
Szerokość: 320 mm
Wysokość: 600 mm
Głębokość: 155 mm

				szt.8	szt.3		szt.1	szt.1	szt.1	szt.1
Nr		0		01	02	02s	03	04	05	06
Pi [kW]	7,9	OGRANICZNIK PRZEPŁC TYP 1 KOMBINOWANY	-	0,31	0,05	-	3,0	1,5	1,5	1,5
TYP KABLA	YKYzo 5x6mm²		-	YDYzo 3x1,5mm²	YKYzo3x1,5mm²	OMY2x0,75mm²	YDYzo 5x2,5mm²	YDYzo 3x2,5mm²	YDYzo 3x2,5mm²	YDYzo 3x2,5mm²
NAZWA ODBIORU	ZASILANIE Z RG (wolnostojącej)		LAMPKI KONTROLNE	OŚWIETLENIE POM. 0.1; 0.2; 0.3; 0.4	OŚWIETLENIE ŚCIEŻKI PRZED BUDYNKIEM	CZUJNIK PRZELĄCZNIKA ZMIERZCHOW.	GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE POM. 0.2	GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE POM. 0.2	GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE POM. 0.3	GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE POM. 0.4

Lp.	Typ/Opis	Ilość
1.	E203/25A rd, rozłącznik instalacyjny	1
2.	DV M TNS 255 , ogranicznik przepięć typ 1 kombinowany	1
3.	E219-3D lampka LED potrójna zielona 415/230 VAC	1
4.	S203 – B6 wyłącznik nadmiarowo-prądowy	1
5.	S201 – B6 wyłącznik nadmiarowo-prądowy	2
6.	S203 – C16 wyłącznik nadmiarowo-prądowy	1
7.	S201 – C16 wyłącznik nadmiarowo-prądowy	3
8.	F204 A-25/0,03 wyłącznik różnicowo-prądowy	1
9.	E214-16-101 przelącznik rodzaju pracy	1
10.	TW1 wyłącznik zmierzchowy	1
11.	szafka rozdzielcza ścienna, drzwi pełne, IP44	1

- Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
- podstawowa – izolacja części czynnych
 - przy uszkodzeniu – samoczynne wyłączenie zasilania
 - uzupełniająca – wyłączniki różnicowoprądowe

A.N.I. SP. Z O.O. 60-303 Poznań, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875	BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY		
TEMAT OPRACOWANIA:	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków byłej jednostki wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.		
LOKALIZACJA:	POZNAŃ, UL. 5 Stycznia i Lotnicza działka nr ewid. 163/5, 163/6, obręb Ławica II, ark. 01		
INWESTOR:	MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA		
TEMAT RYSUNKU:	ROZDZIELNICA Rb6 BUDYNEK NR 6 (BUNKIER)		
DATA:	02.2017	SKALA:	1:10
NR RYS.:	EB6-01		