

Warszawa, dnia 29 czerwca 2018 r.

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę zadaszania pomiędzy pawilonami wystawowymi na potrzeby Muzeum Broni Pancерnej w Poznaniu*

**ZAWIADOMIENIE NR 3  
o wyjaśnieniu treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Uprzejmie informuję, że niektórzy wykonawcy przesłali pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na **budowę zadaszania pomiędzy pawilonami wystawowymi na potrzeby Muzeum Broni Pancерnej w Poznaniu**. Poniżej przedstawiam treść pytań i treść wyjaśnień Zamawiającego.

**Pytanie nr 17:**

Zgodnie z pkt 4.7 Opisu architektonicznego dla projektowanej wiaty przyjęto powierzchnię czynną oddymiania 5%. Zgodnie z opiniami uzyskanymi od profesjonalnych firm zajmujących się systemami oddymiania cyt *“ Pow. czynna oddymiania klap może być wymagana max 3 % (a nie 5%), jest to ewidentny błąd projektanta, nie ma normatywu na świecie, który wymagałby 5 % oddymiania (tyle jest tylko przy klatkach schodowych), max jest 3 % jeśli jest wysokie składowanie na hali”*. Proszę o jednoznaczną odpowiedź jaką powierzchnię czynną klap dymowych przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Przyjęte wartości w zakresie czynnej powierzchni oddymiania zostały oparte na podstawie koncepcji, wytycznych Inwestora, uwarunkowań lokalnych, w tym przeznaczenia całego obiektu, ekspertyzy i scenariusza pożarowego oraz uzgodnień z właściwymi organami w tym Delegaturą Wojskowej Ochrony Pożarowej w Poznaniu. Do wyceny należy przyjąć powierzchnię czynną klap dymowych jak w projekcie.

  
DIREKTOR  
MUZEUM  
WOJSKA  
POLSKIEGO

dr Adam BUŁAWA

M.M 29.06.2018 r.  
tel. 693-442-159