

Wymagania dla elementów konstukcyjnych:

- beton klasy: C25/30, otulina 5cm
- stal zbrojeniowa: klasy A-IIIN
- stal profilowa: S355JR
- stal dla elementów: prętowych S355JR

- TĘŻNIK PASA GÓRNEGO RK70X4
- TĘŻNIK PASA DOLNEGO -RK70X4, RK50X4, ø16mm
- STĘŻENIE POŁACIOWE POPRZECZNE -ø16mm
- STĘŻENIE POŁACIOWE PODŁUŻNE -ø16mm

	UWAGI DOTYCZĄCE WYKONAWSTWA ORAZ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO KONSTRUKCJI STALOWEJ
1.	DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY KSZTAŁTOWNIKÓW WALCOWANYCH ODPOWIEDNIMI PRĘTAMI/BLACHAMI, PRZY WARUNKU STOSOWANIA METOD SPAWANIA NIEZMNIEJSZAJĄCYCH NOŚNOŚCI PRZEKROJU
2.	KLASA KONSTRUKCJI "1" WEDŁUG PN-B-06200:2002
3.	TOLERANCJA ELEMENTÓW - LUŹNA
4.	ŚRUBY DO POŁĄCZEŃ ZWYKŁYCH WEDŁUG DIN 7990
5.	ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE (KLASA ŚRODOWISKA C3 WEDŁUG ISO 12944-2):
5.1.	PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI BLACH I PROFILI STALOWYCH METODĄ OBRÓBKI STRUMIENIOWO-ŚCIERNEJ DO STOPNIA Sa 2,5 WEDŁUG PN-ISO 8501-1:1998
5.2.	MALOWANIE ELEMENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ WEWNĄTRZ BUDYNKU - SYSTEM MALOWANIA S6.06 WEDŁUG PN-EN ISO 12944-5
5.2.1.	POWŁOKA PODKŁADOWA DWUSKŁADNIKOWA EPOKSYDOWA Z ZAWARTOŚCIĄ FOSFORANU CYNKU, 1 WARSTWA, GRUBOŚĆ NOMINALNA 40 m
5.2.2.	POWŁOKA NAWIERZCHNIOWA DWUSKŁADNIKOWA EPOKSYDOWA, 3 WARSTWY, GRUBOŚĆ NOMINALNA 200 m
5.3.	MALOWANIE ELEMENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU WEDŁUG PN-EN ISO 12944-5
5.3.1.	POWŁOKA PODKŁADOWA DWUSKŁADNIKOWA EPOKSYDOWA Z ZAWARTOŚCIĄ FOSFORANU CYNKU, 1 WARSTWA, GRUBOŚĆ NOMINALNA 40 m
5.3.2.	POWŁOKA NAWIERZCHNIOWA DWUSKŁADNIKOWA EPOKSYDOWA I POLIURETANOWA, 3 WARSTWY, GRUBOŚĆ NOMINALNA 200 m
6.	SPOINY CZOŁOWE KONTROLOWAĆ DEFEKTOSKOPOWO

OBJAŚNIENIA DO RYSUNKU

WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY (Z WYJĄTKIEM SPOIN ŁĄCZĄCYCH ELEMENTY RUROWE) WYKONAĆ JAKO OBUSTRONNE PACHWINOWE O GRUBOŚCI RÓWNEJ ½ GRUBOŚCI CIENSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW, LECZ NIE GRUBSZE NIŻ 5mm

WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY ŁĄCZĄCE RURY KWADRATOWE Z INNYM ELEMENTAMI WYKONAĆ JAKO PACHWINOWE OBWODOWE O GRUBOŚCI RÓWNEJ t

A.N.I. SP. Z O.O.
60-303 Poznań, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875

BRANŻA: KONSTRUKCJA

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT OPRACOWANIA: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków byłej jednostki wojskowej na potrzeby Muzeum Bitwy Poznańskiej w Poznaniu.

Projektował: mgr inż. Filip Kulkowski, upr. WKP/0237/POOK/12

LOKALIZACJA: POZNAŃ, ul. 5 Stycznia i Lotnicza działka nr ewid. 33/5, obręb Ławica II, ark. 01

Sprawdzający: mgr inż. Ryszard Zakrzewski, upr. 3267/94/Poz

INWESTOR: MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO, Al. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA

TEMAT RYSUNKU: RZUT KONSTRUKCJI DACHU

DATA: 12.2017

SKALA:

NR RYS.: K-02