



Klasa izolacji: I
Stopień ochrony: IP55
Stopień ochrony: IK10
Prąd znamionowy: 630 A
Typ: Natynkowa
Ilość modułów: 120
Szerokość: 550 mm
Wysokość: 800 mm
Głębokość: 275 mm

Rev.1_01.2018- w związku z budową wiaty między budynkami
2; 3; 4 i 5 zlikwidowano oprawy oświetlenia zewnętrznego z
frontu budynku nr 4

- podstawowa - izolacja części czynnych
- przy uszkodzeniu - samoczynne wyłączenie zasilania
- uzupełniająca - wyłączniki różnicowoprądowe

Uwaga:
W chmurkach pokazano zmiany w stosunku do etapu I

A.N.I. SP. Z O.O.		BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
60-303 Poznań, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875		FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	
TEMAT OPRACOWANIA:	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków byłej jednostki wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. Etap II Budowa Wiaty Zewnętrznej	Projektant: inż. Jan Warzecha nr upr. 220/79/Pw	
LOKALIZACJA:	POZNAŃ, UL. 5 Stycznia i Lotnicza działka nr ewid. 163/5, 163/6, obręb Ławica II, ark. 01	Sprawdzający: inż. Leszek Warzecha nr upr. 404/87/Pw	
INWESTOR:	MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA		
TEMAT RYSUNKU:	ROZDZIELNICA R4 BUDYNEK NR 4	DATA: 12.2017	SKALA: 1:10
		NR RYS.: EB4-03	