



Uwaga:
W chmurkach pokazano zmiany w stosunku do etapu I

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
– podstawowa – izolacja części czynnych
– przy uszkodzeniu – samoczynne wyłączenie zasilania
– uzupełniająca – wyłączniki różnicowoprądowe

A.N.I. SP. Z O.O.		BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
60-303 Poznań, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875		FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	
TEMAT OPRACOWANIA:	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków byłej jednostki wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. Etap II Budowa Wiaty Zewnętrznej	Projektant: inż. Jan Warzecha nr upr. 220/79/Pw	
LOKALIZACJA:	POZNAŃ, UL. 5 Stycznia i Lotnicza działka nr ewid. 163/5, 163/6, obręb Ławica II, ark. 01	Sprawdzający: inż. Leszek Warzecha nr upr. 404/87/Pw	
INWESTOR:	MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA		
TEMAT RYSUNKU:	SCHEMAT ROZDZIAŁU MOCY W BUDYNKU NR 3	DATA: 12.2017	SKALA: NR RYS.: EB3-01