



- Uwagi:
1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić faktyczne rzędne istniejącego uzbrojenia podziemnego za pomocą przekopów próbnych.
  2. NA PROFILACH NIE ZAZNACZANO ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE NA DZIAŁCE JEST NIECZYNNIE. W PRZYPADKU NAPOTKANIA KOLIZJI ISTNIEJĄCE UZBROJENIE NALEŻY ZLIKWIDOWAĆ. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE NALEŻY SPRAWDZAĆ NA PLANIE SYTUACYJNYM RYS. Z-01.
  3. Plan sytuacyjny (rys. Z-01) oraz profile podłożne stanowią całość i należy je rozpatrywać łącznie.

A.N.I. SP. Z O.O.		BRANŻA: SANITARNA	
60-303 Poznań, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875		FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	
LOKALIZACJA: POZNAŃ, UL. 5 Syczenia i Lotnicza działka nr ewid. 163/5, 163/6, obręb Ławica II, ark. 01		mgr inż. Joanna Malucha nr upr. WKP/0156/PWOS/10	
INWESTOR: MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA		mgr inż. Marcin Spychalski nr upr. WKP/0231/PWOS/15	
TEMAT RYSUNKU: PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INST. GAZOWEJ N/C		DATA: 01.2018 NR RYS.: 202	