

REWIZJA

Uwagi:

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić faktyczne rzędne istniejącego uzbrojenia podziemnego za pomocą przekopów próbnych.
2. Rury kanalizacyjne PVC-U o jednorodnej strukturze ścianki w przekroju. Sztywność obwodowa nie mniejsza niż 8kN/m (SN ⩾8)
3. NA PROFILACH NIE ZAZNACZANO ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE NA DZIAŁCE JEST NIECZYNNE ZGODNIE. Z INFORMACJĄ I PISMEM OTRZYMANYM OD INWESTORA W PRZYPADKU NAPOTKANIA KOLIZJI ISTNIEJĄCE UZBROJENIE NALEŻY ZLIKWIDOWAĆ LUB PRZEŁOŻYĆ – DO DECYZJI INWESTORA ISTNIEJĄCE UZBROJENIE NALEŻY SPRAWDZAĆ NA PLANIE SYTUACYJNYM RYS. Z-01
4. Plan sytuacyjny (rys. Z-01) oraz profile podłużne stanowią całość i należy je rozpatrywać łącznie.
5. Rury kanalizacji deszczowej (w szczególności podłączenia rur spustowych) należy prowadzić przez i pod stopami fundamentowymi w rurach osłonowych dn250.

A.N.I. SP. Z O.O.	BRANŻA: SANITARNA
60-303 Poznań, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875	FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT OPRACOWANIA: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków byłej jednostki wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.	mgr inż. Joanna Malecka nr upr. WKP-0136/PWOS/10
LOKALIZACJA: POZNAŃ, UL. 5 Stycznia i Lotnicza działka nr ewid. 163/5, 163/6, obręb Ławica II, ark. 01	
INWESTOR: MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA	mgr inż.Marcin Spychalski nr upr. WKP-0221/PWOS/15
TEMAT RYSUNKU: PROFIL NR 3 KANALIZACJI DESZCZOWEJ	DATA: 01.2018 SKALA: 1:100/250 NR RYS.: Z05