

Uwagi:

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić faktyczne rzędne istniejącego uzbrojenia podziemnego za pomocą przekopów próbnych.
2. Rury kanalizacyjne PVC-U o jednorodnej strukturze ścianki w przekroju.
   Sztywność obwodowa nie mniejsza niż 8kN/m
   i SN 2≥8
3. NA PROFILACH NIE ZAZNACZANO ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE NA DZIAŁCE JEST NIECZYNNE ZGODNIE. Z INFORMACJĄ I PISMEM OTRZYMANYM OD INWESTORA W PRZYPADKU NAPOTKANIA KOLIZJI ISTNIEJĄCE UZBROJENIE NALEŻY ZLIKWIDOWAĆ LUB PRZEŁOŻYĆ – OD DECYZJI INWESTORA ISTNIEJĄCE UZBROJENIE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA PLANIE SYTUACYJNYM RYS. Z-01
4. Plan sytuacyjny (rys. Z-01) oraz profile podłużne stanowią całość i należy je rozpatrywać łącznie.
5. Rury kanalizacji deszczowej (w szczególności podłączenia rur spustowych) należy prowadzić przez i pod stopami fundamentowymi w rurach osłonowych dn250.

BRANŻA:	SANITARNA
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT OPRACOWANIA:	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków byłej jednostki wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.
PROJEKTANT:	mgr inż. Joanna Małecka nr upr. WKP/0136/PWOS/10
LOKALIZACJA:	POZNAŃ, UL. 5 Stycznia i Lotnicza działka nr ewid. 163/5, 163/6, obręb Lawica II, ark. 01
INWESTOR:	MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA
	mgr inż.Marcin Szychalski nr upr. WKP/0111/PWOS/13
TEMAT RYSUNKU:	PROFIL NR 2 KANALIZACJI DESZCZOWEJ
DATA:	01.2018
SKALA:	1:100/250
NR RYS.	Z04

A.N.I. SP. Z O.O.
60-303 Poznań, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875